



| | | |
|--|------------------------------------|---------|
| Gemeinsame Vorlauftemperatur Wassertemperatur des Vorlaufes | <input type="text" value="?"/> | 63.2° |
| Vorlauftemperatur hydraulische Weiche Gibt die Temperatur der Hydraulischen Weiche an | <input type="text" value="?"/> | 50.5° |
| Rücklauftemperatur hydraulische Weiche Gibt die Temperatur des Rücklaufs der Hydraulischen Weiche an | <input type="text" value="1 / ?"/> | 42.2° |
| Anlagerdruck Der Druck sollte 1.0 bar nicht unterschreiten | <input type="text" value="7"/> | 1.8 bar |
| Vorlauftemperatur Zeigt die Eintrittstemperatur des Heiz- oder Kühlwassers | <input type="text" value="?"/> | 54.4° |
| Heizkreispumpe Status der Heizkreispumpe | <input type="text" value="9"/> | An |
| Frostschutz Verhindert das Einfrieren von Wasser in der Anlage: | <input type="text" value="?"/> | Aus |
| WARMWASSERBEREITUNG | | |
| Zirkulationspumpe Aktueller Status der Trinkwasserzirkulationspumpe | <input type="text" value="?"/> | An |
| Speichertemperatur oben Gibt die Temperatur des Warmwasserspeichers oben an | <input type="text" value="3"/> | 46.3° |
| Speichertemperatur unten Gibt die Temperatur des Warmwasserspeichers unten an | <input type="text" value="4"/> | 17° |