



Gemeinsame Vorlauftemperatur Wassertemperatur des Vorlaufes	1 63.2°	Ist in diesem Schema nicht enthalten.
Vorlauftemperatur hydraulische Weiche Gibt die Temperatur der Hydraulischen Weiche an	Ist in diesem Schema nicht enthalten.	
Rücklauftemperatur hydraulische Weiche Gibt die Temperatur des Rücklaufs der Hydraulischen Weiche an	10 ? 42.2°	
Anlagerdruck Der Druck sollte 1.0 bar nicht unterschreiten	7 1.8 bar	
Vorlauftemperatur Zeigt die Eintrittstemperatur des Heiz- oder Kühlwassers		
Heizkreispumpe Status der Heizkreispumpe	9 An	
Frostschutz Verhindert das Einfrieren von Wasser in der Anlage:	Aus	
WARMWASSERBEREITUNG		
Zirkulationspumpe Aktueller Status der Trinkwasserzirkulationspumpe		Ist in diesem Schema nicht enthalten.
Speichertemperatur oben Gibt die Temperatur des Warmwasserspeichers oben an	3 46.3°	
Speichertemperatur unten Gibt die Temperatur des Warmwasserspeichers unten an	4 17°	