

ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber	Viessmann Werke GmbH & Co. KG Viessmannstraße 1 35108 Allendorf
Herstellwerk	Falquemont
Produkt	Sonnenkollektoren
Typ, Modell	Vitosol 200-F SVK, Vitosol 200-F SVKA
Prüfgrundlage(n)	DIN EN 12975-1:2011-01 DIN EN 12975-2:2006-06 CEN-KEYMARK-Programmregeln Solarthermische Produkte Version 19.00 (2012-10)
Konformitätszeichen	
Registernummer	011-7S2156 F
Gültig bis	2018-06-30
Nutzungsrecht	Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer. Weitere Angaben siehe Anhang.

ANHANG

Seite 1 von 1

Zertifikat	011-7S2156 F von 2013-06-14
Technische Angaben	Siehe Datenblatt für den Prüfbericht von 2013-06-11, 2013-06-13 Bemerkung(en): - Die Prüfung der Frostbeständigkeit nach DIN EN 12975-2, Abschnitt 5.8 ist nicht erforderlich. Laut Herstellerangabe dürfen die zertifizierten Kollektoren in frostgefährdeten Gebieten nur unter Verwendung geeigneter Frostschutzmittel betrieben werden.
Prüflaboratorium/ Überwachungsstelle	ISFH - Institut für Solarenergieforschung GmbH Hameln/Emmerthal Am Ohrberg 1 31860 Emmerthal
Prüfbericht(e)	Nr. 108-12/KD von 2013-06-11 Nr. 109-12/KQ von 2013-06-13