

9:48 36

Essen Werden

Deiner Anlage geht es gut

Wolken bedeckt

Von 5° bis 13°

Viessmann
Außentempersensor **7.3°**

20°

Heizkreis 1

Gasverbrauch

Stromverbrauch

Comfort & Savings

Schnelle Auswahl

Home Mitteilungen Einstellungen

8:45 86

Heizkurve

AUSSENTEMPORATUR

Aussetemperatur	Vorlauftemperatur
+20°	37°
+10°	39°
0°	41°
-10°	43°
-20°	45°
-30°	47°

WERTE FESTLEGEN

Neigung 0,2

Niveau 17

HILFE

Was sind die richtigen Werte?

9:13

39%

Gerätstatus

Kesseltemperatur
Wassertemperatur im Heizkessel 57°

Abgastemperatur
Die aktuelle Abgastemperatur 39°

BRENNER

Brennerstatus
Aktueller Brennerstatus Aus

Brennerbetriebsstunden
Gesamtsumme der Betriebsstunden 8314 h

Brennerstarts
Gesamtsumme der Brennerstarts 11371

Modulation
Gibt den aktuellen Wert der Brennermodulation an 0 %

HEIZKREIS 1

Vorlauftemperatur
Zeigt die Eintrittstemperatur des Heiz- oder Kühlwassers 57°

Heizkreispumpe
Status der Heizkreispumpe An



9:29

37%

Gerätstatus

Kesseltemperatur
Wassertemperatur im Heizkessel 59.6°

Abgastemperatur
Die aktuelle Abgastemperatur 46.3°

BRENNER

Brennerstatus
Aktueller Brennerstatus Aus

Brennerbetriebsstunden
Gesamtsumme der Betriebsstunden 8314 h

Brennerstarts
Gesamtsumme der Brennerstarts 11371

Modulation
Gibt den aktuellen Wert der Brennermodulation an 0 %

HEIZKREIS 1

Vorlauftemperatur
Zeigt die Eintrittstemperatur des Heiz- oder Kühlwassers 59.6°

Heizkreispumpe
Status der Heizkreispumpe An



< Gerätestatus

Kesseltemperatur 51°
Wassertemperatur im Heizkessel

Abgastemperatur 45.5°
Die aktuelle Abgastemperatur

BRENNER

Brennerstatus Aus
Aktueller Brennerstatus

Brennerbetriebsstunden 8314 h
Gesamtsumme der Betriebsstunden

Brennerstarts 11371
Gesamtsumme der Brennerstarts

Modulation 0 %
Gibt den aktuellen Wert der Brennermodulation an

HEIZKREIS 1

Vorlauftemperatur 51°
Zeigt die Eintrittstemperatur des Heiz- oder Kühlwassers

Heizkreispumpe An
Status der Heizkreispumpe



< Gerätestatus

Kesseltemperatur 24°
Wassertemperatur im Heizkessel

Abgastemperatur 25°
Die aktuelle Abgastemperatur

BRENNER

Brennerstatus Aus
Aktueller Brennerstatus

Brennerbetriebsstunden 8314 h
Gesamtsumme der Betriebsstunden

Brennerstarts 11372
Gesamtsumme der Brennerstarts

Modulation 0 %
Gibt den aktuellen Wert der Brennermodulation an

HEIZKREIS 1

Vorlauftemperatur 24°
Zeigt die Eintrittstemperatur des Heiz- oder Kühlwassers

Heizkreispumpe An
Status der Heizkreispumpe



< Gerätestatus

Kesseltemperatur 24°
Wassertemperatur im Heizkessel

Abgastemperatur 25°
Die aktuelle Abgastemperatur

BRENNER

Brennerstatus Aus
Aktueller Brennerstatus

Brennerbetriebsstunden 8314 h
Gesamtsumme der Betriebsstunden

Brennerstarts 11372
Gesamtsumme der Brennerstarts

Modulation 0 %
Gibt den aktuellen Wert der Brennermodulation an

HEIZKREIS 1

Vorlauftemperatur 24°
Zeigt die Eintrittstemperatur des Heiz- oder Kühlwassers

Heizkreispumpe An
Status der Heizkreispumpe





8:37 87%

Gerätestatus

Kesseltemperatur Wassertemperatur im Heizkessel	62.5°
Abgastemperatur Die aktuelle Abgastemperatur	46°
BRENNER	
Brennerstatus Aktueller Brennerstatus	Aus
Brennerbetriebsstunden Gesamtsumme der Betriebsstunden	8317 h
Brennerstarts Gesamtsumme der Brennerstarts	11390
Modulation Gibt den aktuellen Wert der Brennermodulation an	0 %
HEIZKREIS 1	
Vorlauftemperatur Zeigt die Eintrittstemperatur des Heiz- oder Kühlwassers	62°
Heizkreispumpe Status der Heizkreispumpe	An