

01.12.22 Außentemp. 1°-2°

Messung über einen vollständigen Arbeitszyklus Autothermostat mit Einstellung 20 K
Gemessen oben und unten am HK nach Ventil Messpunkte ca. 90 sec.

	oben	unten	Spreizung	t VL
	34,40	25,70	8,70	
	34,90	25,80	9,10	
	35,10	25,90	9,20	
	35,80	26,00	9,80	
	36,00	26,20	9,80	
	36,20	26,20	10,00	
	36,80	26,10	10,70	43,50
	37,00	26,20	10,80	43,50
	37,20	26,30	10,90	44,60
	37,00	26,40	10,60	46,00
	36,90	26,40	10,50	
Thermostat schließt	36,70	26,40	10,30	47,00
	36,50	26,20	10,30	48,00
	36,10	26,20	9,90	48,00
	35,60	26,10	9,50	48,00
	34,90	25,90	9,00	48,00
	34,40	25,50	8,90	49,00
	34,10	25,30	8,80	51,00
	33,50	25,20	8,30	52,00
	32,90	25,00	7,90	53,00
	32,60	24,80	7,80	53,00
	32,10	24,70	7,40	54,00
	31,30	24,40	6,90	56,00
	30,10	23,90	6,20	
Thermostat öffnet	29,00	23,30	5,70	57,00
	30,70	23,30	7,40	
	38,10	23,10	15,00	48,00
	39,80	22,90	16,90	
öffnet mehr	39,20	22,90	16,30	
	37,20	22,90	14,30	42,50
	36,40	23,00	13,40	43,50
	36,90	23,40	13,50	44,00
	37,10	24,10	13,00	45,00
	37,50	24,80	12,70	47,00
	38,70	25,60	13,10	47,00
	39,50	26,20	13,30	47,00
	39,40	26,70	12,70	
Thermostat schließt	39,40	27,40	12,00	48,00
Mittelwert			10,54	