

Datum	Anzahl der Störungen	Meldungscode Kältekreis	Klartextmeldung Kältekreis
12.01.2023	(2x)	nicht mehr im Fehlerspeicher abrufbar	
13.01.2023		nicht mehr im Fehlerspeicher abrufbar	
14.01.2023	(7x)	nicht mehr im Fehlerspeicher abrufbar	
15.01.2023	(6x)	nicht mehr im Fehlerspeicher abrufbar	
30.01.2023		nicht mehr im Fehlerspeicher abrufbar	
10.03.2023		nicht mehr im Fehlerspeicher abrufbar	
13.03.2023		nicht mehr im Fehlerspeicher abrufbar	
15.03.2023		nicht mehr im Fehlerspeicher abrufbar	
01.09.2023	(2x)	B3-10	Störung Verdichter Verdichter hat sich ausgeschaltet
29.10.2023		B3-A1	Motor des Ventilators 1 (oben) blockiert Stromsensor Phase L2 der Versorgungsspannung Verdichter defekt
05.11.2023		B5-10	Motor des Ventilators 2 (unten) blockiert Verdichter hat sich ausgeschaltet
10.11.2023		B5-10-26	Motor des Ventilators 2 (unten) blockiert Verdichter hat sich ausgeschaltet Max. Dauer für Abtauen überschritten
08.12.2023		B3-10-26	Motor des Ventilators 1 (oben) blockiert Verdichter hat sich ausgeschaltet Max. Dauer für Abtauen überschritten
09.12.2023		B5-10-26	Motor des Ventilators 2 (unten) blockiert Verdichter hat sich ausgeschaltet Max. Dauer für Abtauen überschritten
01.01.2024		B3-10-26	Motor des Ventilators 1 (oben) blockiert Verdichter hat sich ausgeschaltet Max. Dauer für Abtauen überschritten
01.01.2024		B5-A1	Motor des Ventilators 2 (unten) blockiert Stromsensor Phase L2 der Versorgungsspannung Verdichter defekt
02.01.2024		B3-10-26	Motor des Ventilators 1 (oben) blockiert Verdichter hat sich ausgeschaltet Max. Dauer für Abtauen überschritten
02.01.2024		B3-A1	Motor des Ventilators 1 (oben) blockiert Stromsensor Phase L2 der Versorgungsspannung Verdichter defekt
02.01.2024		B3-10-26	Motor des Ventilators 1 (oben) blockiert Verdichter hat sich ausgeschaltet
03.01.2024		B3-10	Motor des Ventilators 1 (oben) blockiert Verdichter hat sich ausgeschaltet