



#### Hinweise:

- Dieses Schema ist ein grundsätzliches Beispiel ohne Absperr und Sicherheitseinrichtungen.
- Die fachliche Planung vor Ort wird dadurch nicht ersetzt.
- **Bitte zusätzlich beachten:** Der Festbrennstoffkessel / Kaminofen arbeitet autark auf den Pufferspeicher. Ein Anlaufen der WP während des Betriebs des Festbrennstoffkessels / Kaminofens wird durch den Puffertempersensor der WP verhindert (keine Wärmeanforderung)! Zusätzlich Sicherheitstemperaturbegrenzer im Rücklauf der WP zum Ausschalten der Sekundärpumpe vorsehen! Die Speicherbeheizung durch den Festbrennstoffkessel / Kaminofen erfolgt über eine Umschichtfunktion, welche mit Hilfe der Solarregelung Vitosolic 100, Typ SD1 realisiert wird. Je nach eingesetzter WP, ggf. zusätzlich Sicherheitstemperaturbegrenzer zum Ausschalten der Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung vorsehen!

<b>VIESSMANN</b>			
Projekt	Mayer Einbind. Festbrennstoffkessel in WP-Anl.	Maßstab	ohne
Plan-Inhalt	ZH Eberle	Datum	16.02.18
Z.-Nr.	Basis PS4801278_01 Seite 1/2	bearbeitet geprüft	HeiM