

Protokoll der Regelungsparameter (Fortsetzung)

Externer Wärmeerzeuger

Parameter	Code	Auslieferungszu- stand	Erstinbetrieb- nahme	Wartung/ Service
Freigabe Externer Wärmeerzeuger	7B00	0	1	
Vorrang externer Wärmeerzeuger/Heizw.- Durchlauferh.	7B01	1	1	
Bivalenztemperatur externer Wärmeerzeu- ger	7B02	100 (\pm 10 °C)	80	
Einschaltswelle externer Wärmeerzeuger	7B03	300 (\pm 30 min)	70	
Einschaltverzögerung externer Wärme- erzeuger	7B04	30 min	5	
Min. Vorlauftemp. Mischer externer Wärme- erzeuger AUF	7B05	0	0	
Min. Laufzeit externer Wärmeerzeuger	7B06	20 min	20	
Nachlaufzeit externer Wärmeerzeuger	7B07	10 min	3	
Max. Überhöhung Vorlauftemp. externer Wärmeerzeuger	7B0B	0	0	
Freigabe externer Wärmeerz. für Heizbe- trieb	7B0C	1	1	
Freigabe externer Wärmeerz. für Warmwas- serbereitung	7B0D	0	1	
Bivalente Betriebsweise der Wärmepumpe	7B0E	1	0	
Ausschaltgrenze Wärmepumpe bivalenter Betrieb	7B0F	-500 (\pm -50 °C)	70	
Freigabe Min. Temp.-haltung ext. WE	7B10	0	0	
Freigabe Kesseltemperatursensor	7B11	1	1	

T_{außen} = 6 °C