



# Kältekreisregler

I	[-]:	0000	0000	010F
Tsh, Tc	[°C]:		4.5,	68.0
pmop	[bara]:		6.9	
Ts, Tc	[°C]:		11.2,	11.6
ps, pc	[bara]:		7.2,	7.2
T1	[°C]:		13.4	
x, P	[%]:		0	100
Err	[-]:	00000000		

Zurück mit ↩

# Kältekreis

tpe	[°C]:	0.6
tpa	[°C]:	-3.6
tse	[°C]:	35.7
tsa	[°C]:	36.9
p0	[bara]:	9.1
pc	[bara]:	18.1
Err/Msg	[-]:	00000200

Zurück mit 

## Meldungshistorie

01 Meldung Kältekreis	07
02 Vorlaufsensor primär	38
03 Regelhochdruck	D4
04 Regelhochdruck	D4

Wählen mit 

Meldung Kältekreis

07

Hinweis behoben

03.04.2022

00:30 Uhr

Fehler in der Kältekreis-  
regelung (Regelung des  
elektronischen

Weiter mit 

## Meldungshistorie

---

01 Meldung Kältekreis	07
02 Vorlaufsensor primär	38
03 Regelhochdruck	D4
04 Regelhochdruck	D4

---

Wählen mit 

Vorlaufsensor primär 38

---

Störung behoben


03.04.2022 00:21 Uhr

Vorlauftemperatursensor

Primär defekt.

Betrieb mit Temperaturwert

---

Weiter mit 

Regelhochdruck

D4

Hinweis behoben

03.04.2022

00:21 Uhr

Hochdruckstörung.

Luft im Heizkreis,  
Sekundärpumpe oder

Weiter mit 

Regelhochdruck

D4

Hinweis aufgetreten

03.04.2022

00:20 Uhr

Hochdruckstörung.

Luft im Heizkreis,

Sekundärpumpe oder

Weiter mit 



Regelhochdruck

D4

Hinweis aufgetreten

03.04.2022

00:20 Uhr

Luft im Heizkreis,  
Sekundärpumpe oder  
Heizkreispumpe blockiert,

Beenden mit OK

Meldung Kältekreis

07

Hinweis aufgetreten

03.04.2022

00:20 Uhr

Fehler in der Kältekreis-  
regelung (Regelung des  
elektronischen

Weiter mit 

Vorlaufsensor primär

38

Störung aufgetreten

03.04.2022

00:20 Uhr

Vorlauftemperatursensor

Primär defekt.

Betrieb mit Temperaturwert

Weiter mit 