

Betriebstagebuch

CW Kalenderwoche
 T.in minimale Lufttemperatur Eintritt
 T.out minimale Lufttemperatur Austritt

WP1 Betriebsstunden WP Stufe 1
 WP2 Betriebsstunden WP Stufe 2
 AC Betriebsstunden Kühlen und Abtauen
 NC Betriebsstunden "natural cooling"

CW	T.in	T.out	WP1	WP2	AC	NC	Energiebilanz Heizen [kWh]	Energiebilanz WW [kWh]
Summe			2402	0	29	0	17919,2	2934,6
37/2021	5,0	3,0	22	0	1	0	206,2	47,8
38	2,5	0,5	27	0	0	0	132,4	172,8
39	2,0	0,0	27	0	0	0	85,1	199,1
40	-1,6	3,6	41	0	0	0	387,1	47,9
41	-0,8	2,8	43	0	0	0	387,8	11,2
42	-3,2	-5,2	40	0	0	0	298,3	96,9
43	-0,6	-2,6	49	0	0	0	375,8	52,3
44	-2,3	-4,3	72	0	1	0	572,4	46,9
45	-4,2	-6,1	71	0	1	0	530,5	65,1
46	-2,8	-4,8	69	0	1	0	549,5	27,1
47	-6,4	-8,4	105	0	3	0	802,7	14,3
48	-3,2	-5,2	109	0	3	0	815,9	0,2
49	-3,0	-5,0	102	0	2	0	770,3	0
50	-2,7	-4,7	76	0	2	0	579,7	39,9
51	-9,4	-11,4	88	0	1	0	683,8	28
52	0,8	-1,2	77	0	0	0	696,3	21,5
1/2022	-5,1	-7,1	111	0	5	0	771,8	36
2	-7,3	-9,3	113	0	2	0	827,1	11,1
3	-3,4	-5,4	109	0	2	0	862,2	0
4	-6,5	-8,5	93	0	2	0	692,5	8,3
5	-3,2	-5,2	86	0	1	0	704,8	11,3
6	-5,5	-7,5	75	0	1	0	594,4	7
7	-0,5	-2,5	64	0	0	0	550,3	13,3
8	-3,1	-5,1	70	0	1	0	561,5	19,9
9	-6,7	-8,7	94	0	0	0	726,4	3
10	-7,1	-9,1	77	0	0	0	599,8	31,2
11	-0,4	-2,4	56	0	0	0	469,9	37,1
12	-2,9	-4,9	39	0	0	0	255,9	100,1
13	-1,6	-3,6	50	0	0	0	348,3	87
14	-7,2	-9,2	49	0	0	0	351,9	86,6
15	-2,8	-4,8	38	0	0	0	283,7	81,2
16	-1,8	-3,8	50	0	0	0	415,6	43,3
17	0,5	-1,5	52	0	0	0	453,7	37,2

18	1,8	-0,2	36	0	0	0	325	47,2
19	5,9	3,9	15	0	0	0	74	112,1
20	6,9	4,9	9	0	0	0	0	127
21	7,6	5,6	10	0	0	0	0,1	128
22	0,7	-1,3	22	0	0	0	119,1	143,2
23	7,4	5,4	16	0	0	0	56,7	146,9
24	8,3	6,3	8	0	0	0	0,1	123,3
25	13,4	11,4	8	0	0	0	0,1	117,1
26	9,0	7,0	8	0	0	0	0,1	113
27	9,3	7,3	7	0	0	0	0,1	104,3
28	7,9	5,9	8	0	0	0	0,1	118,1
29	10,4	8,4	7	0	0	0	0,1	107,5
30	13,2	11,2	4	0	0	0	0,1	62,3
31								
32								
33								
34								
35								
36								

JAZ Heizen	2,3
JAZ Warmwasser	3,6
JAZ Gesamt	2,4

