		Ü-Ventil eingestellt am	07.03.2023	08.03.2023	09.03.2023	10.03.2023	11.03.2023	12.03.2023	13.03.2023	14.03.2023	I.	
		mbar/Ü-Ventil	175	200	225	275	325	375	425	150		
				•	•		•	•	•	•		
		Ablese Datum	08.03.2023	09.03.2023	10.03.2023	11.03.2023	12.03.2023	13.03.2023	14.03.2023		,	16.03.2023
		Uhrzeit	23:00	23:00	23:00	23:00	23:00	23:00	23:00		1	23:00
										_	•	
	Hobby 3		0,6	0,7	0,9	0,9	1	1	1			0,6
	Hobby 2		0,6	0,6	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9			0,6
	Hobby 1		0,6	0,6	0,7	0,7	0,9	0,9	0,9			0,6
DG	Bad 2		0,6	0,6	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9			0,6
	Bad 1		0,6	0,6	0,9	0,9	1	1	1			0,6
	Büro 3		0,6	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8	0,7			0,6
	Büro 2		0,6	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8	0,7			0,6
	Büro 1	1	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	J		0,6
	17:1 4 4	7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7		0.5
	Kind 1-1 Kind 1-2	-	0,5	0,6 0,6	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	_		0,5 0,6
	Kind 1-2 Kind 2-1	-	0,6 0,5	0,6	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9			0,6
	Kind 2-1	-	0,5	0,8	0,8	0,8	1	0,9	0,8			0,6
OG	Kind 2-2 Kinderbad	-	1,1	0,7	0,8	1	1	1	1	-		0,6
00	Flur	-	0,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	=		1,1
	Elternbad	•	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6			0,5
	Ankleide	1	0,7	0,6	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9			0,6
	Schlafzimmer		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6			0,5
	Wäscheraum	1	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,4	1,4			1
		<b>.</b>			· · · · · ·	,		,				<u> </u>
	Diele	1	1	1	1	1,1	1,1	1,1	1,1			1
	Gäste WC		1	1	1,1	1,4	1,4	1,4	1,4			1
	Küche	1	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9			0,8
	Esszimmer 2		1	1	1	1	1,1	1,1	1			1
EG	Esszimmer 1		0,9	0,9	1	1	1	1	1			0,9
	Wohnzimmer 4		0,7	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9			0,7
	Wohnzimmer 3		0,9	0,9	0,9	1	1	1	1			0,7
	Wohnzimmer 2		0,7	0,8	0,8	0,9	1	1	1			0,7
	Wohnzimmer 1	_	0,9	0,9	0,9	0,9	1	1	1			0,5
		<b>1</b>							_	_		
		Fehlermeldungen Paddleschalter	Keine	2	6	9	8	7	5	4		Keine
		WP ausser Betrieb	Keine	14	3	4	3	4	3			Keine
		Anzahl Verdichterstarts	16	41	8	5	5	5	5			16 in 2 Tagen