

[REDACTED]

Von: [REDACTED]
Gesendet: Mittwoch, 6. September 2023 07:26
An: [REDACTED]
Betreff: Verrohrung Vitocell 120-E

Hallo Herr [REDACTED]

die beiden versetzten Vorläufe sind innerhalb des Speichers mit einem U-Prallblech versehen. Dieses sorgt für eine geführte Einströmung des Wassers und hat bei Entladung keine Funktion. Beide Vorläufe können sowohl als Speicherzuführung oder auch als Entladung verwendet werden. Welcher Anschluss konkret für welche Funktion verwendet wird, spielt dabei keine Rolle. Oder anders formuliert: Alles wurde fachgerecht installiert, die beiden roten Anschlüsse in genanntem Schema können bedenkenlos vertauscht werden.

--
Mit freundlichen Grüßen

[REDACTED]

Viessmann Deutschland GmbH
Verkaufsniederlassung Ederbergland

phone: [+49 6451 \[REDACTED\]](tel:+496451[REDACTED])
website: www.viessmann.de
address: Röddenauer Str. 12, 35066 Frankenberg (Eder)

Viessmann Group: www.viessmann.family
Newsroom: www.viessmann.family/newsroom

VISSMANN

Viessmann Deutschland GmbH
Geschäftsführer: Dr. Frank Voßloh - Sitz der Gesellschaft: Allendorf (Eder)
Registergericht: AG Marburg (Lahn) - HRB 5322 - USt-IdNr.: DE258558432