

Heizungsproblem Rexola-biferral / Trimatik MC

Warmwasserbereitung eingestellt auf:
Start 12:00 / Ende 13:00 Uhr



Um 13:06 Uhr zeigt das Trimatik-Termometer ca. 72 Grd.
Das Thermometer am Speicher zeigt ca. 68 Grd.
Die Pumpe für die Speichererwärmung läuft, Pumpe für
Heizkreislauf läuft nicht