

| Codierung im Anlieferungs-zustand<br>Adresse: Wert | Funktionsart   | Codierungs-änderung<br>Adresse: Wert | Mögliche Umstellung   |
|--|--|--------------------------------------|---|
| 001:000  |  |                                      |   |
| 002:005  |  |                                      |   |
| 003:000  |  |                                      |   |
| 004:000  |  |                                      |   |
| 005:005 <sup>*1</sup>                              | Mischer Max. Temperaturbegrenzung eingestellt auf 75 °C              | 005:000 bis 005:015<br>5             | Max. Temperatur zwischen 35 und                                       |
| 006:010 <sup>*1</sup>                              | Heizkessel Max. Temperaturbegrenzung eingestellt auf 85 °C           | 006:000 bis 006:015<br>0             | Max. Temperatur zwischen 35 und                                       |
| 007:001 <sup>*1</sup>                              | Heizkessel Differenztemperatur 8 K (Kelvin)                          | 007:000 bis 007:015<br>10            | Differenztemperatur variabel zwischen 6 und 36 K (Kelvin) einstellbar |
| 008:001 <sup>*1</sup>                              | Heizkessel Neigung „X“ der Heizkennlinie eingestellt auf „0,4“       | 008:000 bis 008:015<br>0             | Neigung „X“ variabel zwischen „0,2“ und „2,6“ einstellbar             |
| 010:000  | Speicher Umwälzpumpe wird kesseltemperaturabhängig eingeschaltet     | 010:001<br>1                         | Umwälzpumpe schaltet sofort ein                                       |
| 011:000  |  |                                      |   |
| 012:000  | Speicher Trinkwassererwärmung erfolgt entsprechend der eingestellten | 012:001<br>1                         | Trinkwassererwärmung erfolgt  |

Handwritten notes on an orange sticky note:

|    |    |    |
|----|----|----|
| 0  | 35 | 11 |
| 1  | 40 | 12 |
| 2  | 45 | 13 |
| 3  | 50 | 14 |
| 4  | 55 | 15 |
| 5  | 60 |    |
| 6  | 65 |    |
| 7  | 70 |    |
| 8  | 75 |    |
| 9  | 80 |    |
| 10 | 85 |    |