

Anschluß von 2 Warmwasserbereitern
an eine Vitotronic
HO1, HO1A, HO1B, HO1C
KW6, KW6A, KW6B
KO1B, KO2B, KC2B, KC4B
GW1B, GW2B, GW4B, GC1B, GC4B
MW1B, MW2B
WO1C

Regelthermostat
WWB 1

Ladepumpe für
WWB 1


Regelthermostat
WWB 2

Ladepumpe für
WWB 2

Festwiderstand
simuliert 30°

Festwiderstand
simuliert 100°

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung:	Blattzahl:
Datum	Name	gez.: 08.09.2010	NFr	Anschluß von 2 Warmwasserbereitern an Regler mit NTC 10k Speichersensor	Blatt-Nr.:
		gepr.:			
				Zeichnungs-Nr.:	
				20100908-1	



Anschluß von 2 Warmwasserbereitern
an Regler mit NTC 10k Speichersensor

Regelthermostat
WWB 1

Ladepumpe für
WWB 1

Regelthermostat
WWB 2

Ladepumpe für
WWB 2

Festwiderstand
simuliert 30°

Festwiderstand
simuliert 100°