

ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber	Viessmann Werke GmbH & Co. KG Viessmannstr. 1 35108 Allendorf
Herstellwerk	Faulquemont
Produkt	Sonnenkollektoren
Typ, Modell	VITOSOL 200-FM SH2G
Prüfgrundlage(n)	DIN EN 12975-1:2011-01 DIN EN ISO 9806:2014-03 CEN-KEYMARK-Programmregeln Solarthermische Produkte Version 28.00 (2015-12)
Konformitätszeichen	 
Registernummer	011-7S2671 F
Gültig bis	2021-08-31
Nutzungsrecht	Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer. Weitere Angaben siehe Anhang.

ANHANG

Seite 1 von 1

Zertifikat 011-7S2671 F von 2016-08-10

Technische Angaben Siehe Datenblatt für den Prüfbericht von 2016-06-21, 2016-07-07

Bemerkung(en):

- Die Prüfung der Frostbeständigkeit nach DIN EN ISO 9806, Abschnitt 15 ist nicht erforderlich. Laut Herstellerangabe dürfen die zertifizierten Kollektoren in frostgefährdeten Gebieten nur unter Verwendung geeigneter Frostschutzmittel betrieben werden.

**Prüflaboratorium/
Überwachungsstelle** TÜV Rheinland Energy GmbH
51101 Köln

Prüfbericht(e) Nr. 21232810.001 von 2016-06-21
Nr. 21232810.002 von 2016-07-07

