



# Heizung.vi

C:\F\Webroot\LabVIEW\sql\_LV-1.11\Heizung.vi

Letzte Änderung am 04.10.2022 um 15:04

Gedruckt am 05.10.2022 um 10:04

Grafik
Statistik
Konfiguration

Uhrzeit / Datum

hbop

hc0sts

hsto

hstr

hsstc

hspc

hbttc

Heizung

Kesselstatus hbop

- 5=unbekannter Zustand
- 0=off
- 1=on
- 2=zeroAirVents
- 4=flushCombustionChamber
- 6=fillCombustionChamber
- 8=filltimeignition
- 10=refillignition
- 14=load
- 5=trailingLoad
- 3=cleaning (Beobachten)

Wetterbericht für: Niedereschach

Sonnig  
10 °C  
1.7  
10  
0.0

Aktuelles Wetter

Letzte 24 Stunden oder Datum eingeben

09:53  
22/10/05

Zeitstempel  
DD/MM/YY

Next

Stopp  
**STOPP**

**Pellet seit Start**

kg	Rest
5714	NaN
hours	2293
Starts	Brenndauer(h) / Start
1591	1.44123
kg/start	
kg/h	
NaN	
kg/Tag	Laufzeit 2700kg
NaN	NaN

Datum

Viessmann Vitolognio 300-C

Teil-Array

0

Datum  
00:00:00.000  
DD.MM.YYYY

Menge  
0

Preis  
0